



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности Центрального района Санкт-Петербурга**

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

**Предписание № 2-25-762/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №40 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 40 Центрального района СПб) 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48, лит. А, ИНН 7825128237.

Означенные наименования юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Во исполнение распоряжения ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 28 мая 2015 года № 2-25-762

(место документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя или руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (привал) и проследить проверку)

в период с 24 июня по 26 июня 2015 года Скворцовым Анатолием Сергеевичем инспектором ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания детского сада по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46-48, лит. А

(указывается период, дата проведенной проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (или органа) ГИП, проводившего (или) проверки, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Заведующая ГБДОУ детский сад №40 Центрального района Санкт-Петербурга Батюшкова Д. В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного законного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, осуществляющего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пор. для спис.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ка) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в общих коридорах 1-го и 2-го этажах здания в свету менее 1,2 м.	п.1 ч.2 ст.1и.2 ч.1 ст. 6, ст. 52 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной	01.07.2016г.	

		защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
2.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 2 м. (второй эвакуационный выход).	п.1 ч.2 ст.1 п.2 ч.1 ст. 6, ст. 52 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.07.2016г.
3.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки полов на путях эвакуации.	ч.1 ст. 1 ст. 6, ч. 6.ст. 134, табл.28 (табл. 29), ч. 4 ст. 145, ч. 7. Ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2016г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержание комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на рас-

четные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;  
2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Центрального района  
УНДЦРГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Скворцов Анатолий Сергеевич

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

(служебная (-ен) орган (ТТН) (подписного) (ак) (проверки))

«26» июня 2015 г.

Предписание для исполнения получил:  
Заведующая ГБДОУ детский сад №40  
Центрального района Санкт-Петербурга  
Батюшкова Дария Владимировна

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствующего при проведении

проверки)

«26» июня 2015 г.

