

В главное управление МЧС России
 Центрального района
 по г. Санкт – Петербургу
 от заместителя заведующего по АХР
 ГБДОУ детский сад № 40
 Н.И. Казаковой

Отчет

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ

№ П/П	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1	Демонтаж зеркал на путях эвакуации в объёме л/клетки	Исполнено 14.09.2018год.	Рабочий по КОРЭ
2	Расширение коридора до ширины марша лестничной клетки	В плане кап. ремонта	Зам. зав. по АХР, Заведующий ГБДОУ
3	Увеличение высоты прохода в тамбуре в административном блоке до 1,9м	В плане кап. ремонта	Зам. зав. по АХР, Заведующий ГБДОУ
4	Установка дополнительно световых табло "Выход " на путях эвакуации	Выполнено в декабре 2016 г.	Зам. зав. по АХР, Заведующий ГБДОУ
5	Установка знаков. Указывающих на эвакуационные лестничные клетки из спальных помещений	До 01.09.2019	Зам. зав. по АХР
6	Установка самозакрывающихся устройств с уплотнениями в притворах(доводчики), на дверях в дверных проемах, отделяющих эвакуационные клетки от поэтажных коридоров	До 01.06.2019г.	Зам. зав. по АХР
7	Демонтаж лишних, установка недостающих из вещателей типа ИП в помещениях ГБДОУ № 40	Исполнено в 2017г.	Зам. зав. по АХР
8	Оборудовать естественным освещением лестничные клетки	В плане кап. ремонта	Зам. зав. по АХР, Заведующий ГБДОУ
9	Высота горизонтального участка пути эвакуации менее 2-х м.(второй эвакуационный выход)	До 01.01.2019	Зам. зав. по АХР, Заведующий ГБДОУ
10	помещений, требуемых дооборудования в связи с изменениями функционального назначения данных помещений	В течении 2019 года по договору с соответствующей организацией	Зам. зав. по АХР

Заместитель заведующего по АХР



Н.И. Казакова